कार्यालय अग्नि शमन अधिकारी बड़ौत बागपत

पत्रांक :- एन० ओ० सी०/फा० सु०/2005 दिनांक :- जून, -2005

सेवा में,

प्रबन्धक
वनस्थली पाब्लिक स्कूल
दिल्ली रोड बड़ौत ।

विषय :- वनस्थली पाब्लिक स्कूल दिल्ली रोड बड़ौत को अग्नि शमन उपकरणों का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बंध में ।

कृपया, आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 29-6-05 के अनुरोध पर मुझ अग्नि शमन अधिकारी बड़ौत द्वारा वनस्थली पाब्लिक स्कूल बड़ौत का निरीक्षण अग्नि शमन सुरक्षा की दृष्टि से किया तो वर्तमान में अन्त स्कूल उपयुक्त पाया । तथा अग्नि शमन उपकरण वर्तमान में सन्तोषजनक पाये फायर सर्विस का वाहन आसानी से पहुंच सकता है।

वर्तमान में निम्न अग्नि शमन उपकरण पाये -

1- फायर एक्सटिंग्यूशर D.C.P - 8 अदद
2- " " CO_2 - 2 "
3- समरसिबल सैट पम्प - 1, फोइट - 5 अदद
4- रबर पाइप - 5" 100 फीट प्रति पाइप
5. वाटर टैंक - 1000 लीटर 2 प्रथम तल
6- ग्राऊण्ड तल पर वाटर प्वांइट - 3
7- प्रथम तल पर " " - 2

अतः निम्न शर्तों के आधीन अग्नि सुरक्षा सम्बंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।—

1- अग्नि शमन उपकरणों को प्रति वर्ष अग्नि शमन विभाग द्वारा रिफिलिंग एवं टैस्टिंग कराया जायेगा।

2- स्कूल स्टाफ को अग्निशमन प्रशिक्षण दिलाया जाये।

3- समय-समय पर मेरे द्वारा दिये गये अग्नि शमन सुरक्षा सम्बन्धी सुझाव के अनुसार उपकरण कार्यशील एवं रख रखाव रखा जायें।

4- समर सैबल पम्प सैट को हर समय कार्यशील रखा जाये ताकि आवश्यकता पड़ने पर कार्य को सुचारु रूप से किया जा सके।

प्रतिलिपि - सीबी.एस.ई.बोर्ड नई दिल्ली

Sanjay Kumar

[illegible]
[illegible]
[illegible]
29-6-05

SAFETY INTERNATIONAL
AN ISO 9001:2008 CERTIFIED COMPANY

FIRE FIGHTING | CCTV | FIRE ALARM | EPABX | PA SYSTEM

To

M/S VANASTHALI PUBLIC SCHOOL
Near Roadways Bus Depot, Delhi Road, BARAUT
Distt - Baghpat 250611

15th May 2025

Kind Attn.: Mr. Harshit Jain Mobile No. - 9690524052

Sub: **CERTIFICATE OF FIRE EXTINGUISHERS INSTALLATION/REFILLING.**

Dear Sir,

We have Refilled (17 Nos.) Fire Extinguisher of School according to rules and regulations of **IS 2190:2010**, whose description is given below: -

(i) Refilling of ABC Dry Powder 04 Kg. Cap. (17 Nos.)

All the Fire Extinguishers are valid from **15th May 2025** to **14th May 2026.**

This is to suggest you that refilling and maintenance of all the equipment is necessary in time, So that the equipment's work efficiently and effectively.

Thanking you,

Yours faithfully,

For SAFETY INTERNATIONAL

SAFETY INTERNATIONAL BARAUT

Authorised Signatory